

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	331,279	31,596	10,000	51.2
Centro Operacional Chincha	169,054	9,580	6,100	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	118,518	5,274	3,831	41.1
<b>Total Distribuido</b>	<b>618,851</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	32,929	2,050	752	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	524	27	18	3.5
	AC	135,601	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,587	878	0	3.6
	AC	12,587	876	0	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,093	825	0	3.5
City Gate Ica	PE	10,945	731	117	3.7
	AC	72,968	NA	NA	17.5
City Gate Nasca	PE	611	82	1	3.7
City Gate Marcona	PE	1,171	93	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	154,746	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	45,722	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	16,848	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	118,518	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9,320	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	125,711	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,231	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,223	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica