

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 392,509 | 21,086 | 4,881 | 50.2 |
| Centro Operacional Chinchá | 162,821 | 8,425 | 5,109 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 118,654 | 5,108 | 3,828 | 41.2 |
| Total Distribuido | 673,984 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chinchá | PE | 28,208 | 1,879 | 728 | 3.6 |
| Centro Operacional Chinchá | PE | 7,473 | 357 | 267 | 3.6 |
| | AC | 127,140 | NA | NA | 17.6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 14,350 | 1,085 | 325 | 3.7 |
| | AC | 14,350 | 1,077 | 54 | 17.6 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3,146 | 796 | 0 | 3.6 |
| City Gate Ica | PE | 11,016 | 721 | 117 | 3.7 |
| | AC | 128,427 | NA | NA | 17.5 |
| City Gate Nasca | PE | 624 | 84 | 1 | 3.7 |
| City Gate Marcona | PE | 842 | 90 | 0 | 3.4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 181,551 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 56,899 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 118,654 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 11,922 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 155,094 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 41,432 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 365,579 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica