

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	294.691	31.549	2.804	54,0
Centro Operacional Chincha	155.654	10.286	4.263	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	290.025	28.292	0	41,3
<b>Total Distribuido</b>	<b>740.370</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	18.840	1.345	394	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	161	29	0	3,6
	AC	136.653	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.139	831	162	3,6
	AC	9.139	1.000	0	17,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,6
City Gate Ica	PE	9.895	1.181	68	3,8
	AC	146.040	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	584	79	3	3,8
City Gate Marcona	PE	658	99	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	90.081	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	29.155	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	213.087	NA	NA	NA
EGESUR	76.938	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	170	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	108.324	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	11	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	312.685	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica