

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 392.305 | 23.264 | 1.651 | 47,2 |
| Centro Operacional Chincha | 147.372 | 8.861 | 5.042 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 116.082 | 5.158 | 3.789 | 40,9 |
| Total Distribuido | 655.759 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 26.288 | 1.557 | 820 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 497 | 25 | 17 | 3,5 |
| | AC | 120.587 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 11.312 | 916 | 234 | 3,9 |
| | AC | 20.794 | 4.178 | 0 | 17,2 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 1.937 | 772 | 0 | 3,7 |
| City Gate Ica | PE | 10.460 | 822 | 94 | 3,9 |
| | AC | 131.288 | NA | NA | 17,1 |
| City Gate Nasca | PE | 592 | 82 | 0 | 3,8 |
| City Gate Marcona | PE | 652 | 81 | 0 | 3,5 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 176.817 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 38.453 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 116.082 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 11.263 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 144.643 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 42.594 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 302.724 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica