

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	424.598	31.155	8.039	47,9
Centro Operacional Chincha	145.739	8.665	4.753	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	121.871	5.165	4.975	41,0
Total Distribuido	692.208	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	22.902	1.379	650	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	475	24	17	3,6
	AC	122.362	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.186	775	137	3,9
	AC	74.327	4.749	309	17,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0,0
Estación Distrito Ica	PE	1.539	654	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.942	789	96	3,9
	AC	131.223	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	565	81	0	3,8
City Gate Marcona	PE	714	85	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	184.950	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	12.153	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	121.871	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	7.733	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	152.581	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.675	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	353.195	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica