

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-jun-18

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	441.196	27.444	13.547	48,2
Centro Operacional Chincha	159.159	11.560	4.874	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	122.107	5.163	5.004	41,0
<b>Total Distribuido</b>	<b>722.462</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE 18.496	1.204	533	3,6
Centro Operacional Chincha	PE 444	31	11	3,6
	AC 140.219	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE 8.574	721	126	4,0
	AC 29.165	4.885	0	17,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0,0
Estación Distrito Ica	PE 1.033	438	0	3,8
City Gate Ica	PE 11.219	908	103	4,0
	AC 116.806	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE 597	81	3	3,7
City Gate Marcona	PE 383	85	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 171.094	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 102.326	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	122.107	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11.027	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	137.735	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.345	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	306.922	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica