

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 388.392 | 36.370 | 1.156 | 48,2 |
| Centro Operacional Chincha | 181.959 | 10.391 | 5.716 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 154.158 | 28.202 | 0 | 41,8 |
| Total Distribuido | 724.509 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 23.149 | 1.646 | 499 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 533 | 31 | 13 | 3,6 |
| | AC | 158.277 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 6.283 | 672 | 34 | 3,6 |
| | AC | 6.283 | 760 | 0 | 17,6 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Estación Distrito Ica | PE | 1.296 | 471 | 0 | 3,7 |
| City Gate Ica | PE | 9.155 | 782 | 78 | 3,8 |
| | AC | 161.664 | NA | NA | 17,3 |
| City Gate Nasca | PE | 616 | 82 | 3 | 3,8 |
| City Gate Marcona | PE | 538 | 89 | 0 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 170.214 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 32.342 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 69.520 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 84.638 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 10.123 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 135.548 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43.199 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 349.139 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica