

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	406.632	22.497	10.835	48,6
Centro Operacional Chincha	163.833	15.603	5.300	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	140.398	27.981	0	42,2
Total Distribuido	710.863	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	16.264	1.108	409	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	475	22	16	3,6
	AC	147.094	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	8.555	787	20	3,6
	AC	9.824	2.013	0	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,5
Estación Distrito Ica	PE	1.017	509	0	3,7
City Gate Ica	PE	8.561	781	55	3,8
	AC	128.995	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	532	76	2	3,8
City Gate Marcona	PE	694	86	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	196.160	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	52.294	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	77.296	NA	NA	NA
EGESUR	63.102	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.467	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	162.706	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.856	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	302.143	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica