

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

| Condiciones Operativas                      | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay                    | 488.076                             | 30.098                           | 10.519                           | 48,1                      |
| Centro Operacional Chincha                  | 152.237                             | 18.349                           | 4.250                            | NA                        |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 183.235                             | 15.182                           | 0                                | 41,4                      |
| <b>Total Distribuido</b>                    | <b>823.548</b>                      | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                 |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

| Condiciones Operativas            |    | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha         | PE | 13.543                              | 833                              | 100                              | 3,7                       |
| Centro Operacional Chincha        | PE | 460                                 | 28                               | 14                               | 3,6                       |
|                                   | AC | 138.234                             | NA                               | NA                               | 17,6                      |
| Centro Operacional Pisco          | PE | 4.845                               | 520                              | 20                               | 3,8                       |
|                                   | AC | 98.343                              | 7.862                            | 121                              | 17,1                      |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0                                   | 0                                | 0                                | 3,6                       |
| Estación Distrito Ica             | PE | 1.036                               | 90                               | 0                                | 3,7                       |
| City Gate Ica                     | PE | 9.158                               | 770                              | 74                               | 3,8                       |
|                                   | AC | 124.472                             | NA                               | NA                               | 17,1                      |
| City Gate Nasca                   | PE | 549                                 | 79                               | 0                                | 3,7                       |
| City Gate Marcona                 | PE | 734                                 | 83                               | 0                                | 3,5                       |
| Troncal H-P <sup>4</sup>          | AC | 170.811                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| Linepack <sup>5</sup>             | AC | 78.128                              | NA                               | NA                               | NA                        |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Generadores Electricos</b>           |                                     |                                  |                                  |                           |
| EGASA                                   | 98.390                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| EGESUR                                  | 84.845                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Generadores Electricos Menores</b>   |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - CT                             | 10.784                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Iniciales Regionales</b>             |                                     |                                  |                                  |                           |
| CLIENTES INICIALES                      | 201.058                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Independientes</b>                   |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 42.708                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                                     |                                  |                                  |                           |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 307.634                             | NA                               | NA                               | NA                        |

|                         |
|-------------------------|
| Elaborado por:          |
|                         |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

|                        |
|------------------------|
| Aprobado por:          |
|                        |
| Nombre: Dario Angel O. |

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica