

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	488.038	30.490	11.743	47,9
Centro Operacional Chincha	162.151	12.595	4.112	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	108.693	5.451	0	41,3
<b>Total Distribuido</b>	<b>758.882</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	14.313	867	379	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	507	29	15	3,6
	AC	147.331	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	4.538	484	20	3,9
	AC	95.909	10.407	320	17,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,7
Estación Distrito Ica	PE	859	372	0	3,7
City Gate Ica	PE	8.968	754	70	3,9
	AC	127.393	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	452	60	0	3,8
City Gate Marcona	PE	493	83	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	193.048	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	56.378	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	108.693	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.126	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	168.607	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.477	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	371.601	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica