

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	315,643	20,499	2,838	49.8
Centro Operacional Chíncha	60,331	6,285	2,006	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	39,851	15,184	0	43.1
<b>Total Distribuido</b>	<b>415,825</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	4,535	519	0	3.7
Centro Operacional Chíncha	PE	8,641	412	313	3.7
	AC	47,155	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	7,336	714	46	3.7
	AC	9,586	1,036	114	17.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,722	730	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,288	715	93	3.7
	AC	125,410	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	543	74	0	3.4
City Gate Marcona	PE	704	92	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	151,064	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	37,533	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	24,849	NA	NA	NA
EGESUR	15,002	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,463	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,943	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	98,657	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,833	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	151,620	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Darío Angel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica