

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	773,234	61,023	8,263	48.3
Centro Operacional Chincha	247,122	16,804	6,701	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	117,849	5,134	3,845	41.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,138,205</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	9,320	705	172	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	10,113	458	380	3.6
	AC	227,689	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	6,943	715	42	3.6
	AC	354,765	20,392	6,615	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,080	1,176	0	3.4
City Gate Ica	PE	15,311	754	473	3.7
	AC	145,907	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	521	71	0	3.4
City Gate Marcona	PE	523	76	0	3.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	166,621	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	34,607	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	37,956	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	117,849	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,984	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,637	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	113,000	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,603	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	751,132	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Dario Angel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica