

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	274,349	16,382	7,600	49.6
Centro Operacional Chincha	106,092	8,860	2,570	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	86,930	16,380	0	42.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>467,371</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	9,669	858	144	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	10,157	454	387	3.7
	AC	86,266	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	5,872	690	48	3.5
	AC	5,872	698	111	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,077	550	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,480	735	106	3.7
	AC	121,533	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	630	88	1	3.4
City Gate Marcona	PE	748	87	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	95,123	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	19,808	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	11,206	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	26,753	NA	NA	NA
EGESUR	60,177	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	8,528	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	50,065	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,882	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	265,760	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica