

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	392,455	23,574	7,955	48.5
Centro Operacional Chíncha	102,912	6,123	2,365	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	136,250	15,851	1,978	41.8
<b>Total Distribuido</b>	<b>631,617</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	13,088	970	172	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	9,477	464	162	3.6
	AC	80,347	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,040	913	219	3.6
	AC	20,375	2,070	413	17.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,017	3,017	0	3.5
City Gate Ica	PE	10,869	714	181	3.7
	AC	139,665	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	575	76	6	3.3
City Gate Marcona	PE	834	834	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	154,266	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	49,146	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	1,669	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	51,030	NA	NA	NA
EGESUR	85,220	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,885	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,490	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	105,891	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,733	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	238,368	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Darío Angel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica