

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	386,739	24,608	9,914	48.3
Centro Operacional Chincha	132,874	11,321	2,882	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	118,243	5,166	3,825	41.2
<b>Total Distribuido</b>	<b>637,856</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	20,125	1,550	415	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	11,345	627	342	3.6
	AC	101,404	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,427	975	238	3.6
	AC	12,819	1,088	0	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,971	732	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,747	715	0	3.7
	AC	128,475	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	600	81	0	3.4
City Gate Marcona	PE	1,094	86	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	155,637	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	38,349	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	23,620	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	118,243	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10,550	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	129,723	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,680	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	316,040	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica