

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-Dic-19

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 411,699 | 31,543 | 1,614 | 48.8 |
| Centro Operacional Chincha | 153,848 | 12,383 | 2,735 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| Total Distribuido | 565,547 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 10,687 | 1,258 | 0 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 12,013 | 673 | 338 | 3.6 |
| | AC | 131,148 | NA | NA | 16.9 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 15,375 | 1,069 | 344 | 3.5 |
| | AC | 16,326 | 1,226 | 353 | 17.5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 10,973 | 1,232 | 0 | 3.5 |
| City Gate Ica | PE | 15,302 | 769 | 486 | 3.7 |
| | AC | 166,817 | NA | NA | 16.8 |
| City Gate Nasca | PE | 564 | 74 | 2 | 3.3 |
| City Gate Marcona | PE | 681 | 87 | 1 | 3.3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 195,987 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 37,894 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Eléctricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 0 | NA | NA | NA |
| Independientes >30,000m3 | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 41,239 | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 11,273 | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 143,475 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 82,935 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 75,092 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 259,754 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica