

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-Dic-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	394,911	36,400	9,510	50.0
Centro Operacional Chincha	75,490	7,460	923	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	6,996	1,337	0	41.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>477,397</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	1,383	313	0	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	7,830	385	242	3.6
	AC	66,277	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	4,192	430	25	3.6
	AC	4,482	478	111	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,171	887	0	3.4
City Gate Ica	PE	14,748	708	488	3.7
	AC	108,944	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	412	54	3	3.3
City Gate Marcona	PE	609	87	1	3.1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	145,487	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	43,571	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	65,294	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	6,996	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,016	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,945	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	92,527	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	82,322	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	46,190	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	196,402	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica