

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5-Nov-19

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 406,714 | 25,109 | 6,066 | 48.8 |
| Centro Operacional Chincha | 158,617 | 10,796 | 3,069 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 20,433 | 3,914 | 0 | 42.3 |
| Total Distribuido | 585,764 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 9,886 | 1,110 | 0 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 13,730 | 738 | 512 | 3.6 |
| | AC | 135,001 | NA | NA | 17.6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 16,267 | 1,194 | 406 | 3.6 |
| | AC | 20,917 | 1,757 | 417 | 17.4 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 13,613 | 1,354 | 0 | 3.5 |
| City Gate Ica | PE | 13,451 | 655 | 485 | 3.6 |
| | AC | 148,018 | NA | NA | 16.9 |
| City Gate Nasca | PE | 635 | 86 | 4 | 3.3 |
| City Gate Marcona | PE | 983 | 83 | 2 | 3.1 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 161,974 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 49,876 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Eléctricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 20,433 | NA | NA | NA |
| Independientes >30,000m³ | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43,339 | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 9,678 | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 108,957 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 71,671 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 55,326 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 295,380 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica