

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-Nov-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	403,672	23,985	10,926	50.6
Centro Operacional Chincha	176,758	9,968	4,450	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.2
<b>Total Distribuido</b>	580,430	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	10,345	1,156	0	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	13,909	736	487	3.6
	AC	152,504	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	16,598	1,182	429	3.5
	AC	17,914	1,216	441	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,128	1,476	44	3.5
City Gate Ica	PE	13,602	679	492	3.6
	AC	141,343	NA	NA	16.8
City Gate Nasca	PE	589	82	0	3.3
City Gate Marcona	PE	872	88	2	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	152,544	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	54,187	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,124	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	12,675	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	103,744	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,422	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	85,431	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,138	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica