

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-Nov-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	362,930	22,987	5,198	50.6
Centro Operacional Chincha	146,861	10,645	2,544	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	3,938	1,476	0	42.1
<b>Total Distribuido</b>	<b>513,729</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	6,143	822	0	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	13,382	682	465	3.6
	AC	127,336	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,342	1,077	160	3.6
	AC	13,021	1,244	157	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,360	1,468	0	3.4
City Gate Ica	PE	13,306	658	483	3.6
	AC	163,434	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	514	77	1	3.3
City Gate Marcona	PE	875	86	2	3.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	97,042	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	50,590	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	3,938	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,449	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,614	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	45,979	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	89,680	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	62,188	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262,435	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica