

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-Nov-19

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 277,637 | 15,564 | 1,478 | 51.2 |
| Centro Operacional Chincha | 163,350 | 9,419 | 4,735 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 3,837 | 1,547 | 0 | 41.8 |
| Total Distribuido | 444,824 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 9,710 | 1,194 | 0 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 13,394 | 722 | 444 | 3.6 |
| | AC | 140,246 | NA | NA | 17.5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 13,570 | 1,050 | 282 | 3.6 |
| | AC | 14,984 | 1,399 | 288 | 17.5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 14,098 | 1,432 | 50 | 3.4 |
| City Gate Ica | PE | 13,517 | 667 | 475 | 3.6 |
| | AC | 122,220 | NA | NA | 16.6 |
| City Gate Nasca | PE | 557 | 78 | 3 | 3.3 |
| City Gate Marcona | PE | 859 | 87 | 2 | 3.3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 83,262 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 47,969 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Eléctricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 3,837 | NA | NA | NA |
| Independientes >30,000m3 | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 40,043 | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 11,894 | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 31,325 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 49,413 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 78,350 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 263,361 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica