

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-Nov-19

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 355,728 | 30,413 | 6,272 | 50.1 |
| Centro Operacional Chincha | 164,533 | 9,833 | 3,941 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 9,374 | 2,950 | 0 | 41.7 |
| Total Distribuido | 529,635 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 10,704 | 1,132 | 0 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 12,424 | 752 | 345 | 3.6 |
| | AC | 141,405 | NA | NA | 17.7 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 14,736 | 1,089 | 332 | 3.6 |
| | AC | 47,438 | 4,212 | 342 | 17.4 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 14,243 | 1,420 | 20 | 3.4 |
| City Gate Ica | PE | 13,138 | 770 | 372 | 3.6 |
| | AC | 116,750 | NA | NA | 16.8 |
| City Gate Nasca | PE | 596 | 85 | 0 | 3.3 |
| City Gate Marcona | PE | 803 | 86 | 1 | 3.2 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 133,216 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 27,836 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Eléctricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 9,374 | NA | NA | NA |
| Independientes >30,000m3 | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 42,388 | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 9,419 | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 81,409 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 49,531 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 83,920 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 266,622 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica