

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30-Nov-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	379,856	24,802	885	50.8
Centro Operacional Chinchá	141,452	9,364	2,624	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.4
<b>Total Distribuido</b>	521,308	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	5,818	729	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	11,912	629	370	3.6
	AC	123,722	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	12,062	1,015	108	3.7
	AC	14,207	1,702	117	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,607	1,394	0	3.5
City Gate Ica	PE	12,939	635	448	3.6
	AC	127,720	NA	NA	16.7
City Gate Nasca	PE	490	73	0	3.3
City Gate Marcona	PE	818	86	2	3.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	152,667	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	39,017	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	6,330	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,502	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	12,875	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	100,289	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,604	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	62,462	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	256,576	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica