

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	338,468	33,992	2,734	48.7
Centro Operacional Chincha	152,064	10,584	2,618	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	81,441	3,746	1,934	40.6
<b>Total Distribuido</b>	571,973	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	16,124	1,409	241	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,053	433	309	3.6
	AC	126,887	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,223	990	136	3.7
	AC	13,644	1,307	143	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,406	969	0	3.6
City Gate Ica	PE	12,865	763	131	3.7
	AC	82,784	NA	NA	17.6
City Gate Nasca	PE	592	82	4	3.4
City Gate Marcona	PE	825	91	1	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	199,050	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,471	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	81,441	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,227	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,174	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,648	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	49,529	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	277,345	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica