

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-Ago-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	378,318	26,741	9,744	49.3
Centro Operacional Chincha	160,770	10,187	2,953	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.7
<b>Total Distribuido</b>	539,088	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	22,697	1,709	440	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,801	484	334	3.6
	AC	128,272	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	16,204	1,169	321	3.8
	AC	18,662	1,410	362	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,324	1,684	43	3.5
City Gate Ica	PE	13,216	662	469	3.6
	AC	93,555	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	621	81	1	3.4
City Gate Marcona	PE	892	86	1	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161,840	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	42,617	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	14,387	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,204	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,692	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	108,944	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	84,072	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	59,897	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	233,279	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica