

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-Ago-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	394,541	23,596	1,109	49.2
Centro Operacional Chincha	131,849	8,873	2,401	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	47.2
<b>Total Distribuido</b>	526,390	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12,342	1,014	114	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,151	484	317	3.6
	AC	110,356	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	7,719	690	113	3.9
	AC	9,109	970	112	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,415	1,556	24	3.5
City Gate Ica	PE	13,121	665	475	3.6
	AC	101,898	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	583	73	4	3.4
City Gate Marcona	PE	704	82	1	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	189,720	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	36,832	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	20,439	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,393	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,458	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,869	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,997	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	63,236	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	198,437	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica