

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	365,565	22,838	8,939	49.6
Centro Operacional Chincha	79,689	5,694	2,531	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	221,663	15,343	2,440	41.5
<b>Total Distribuido</b>	666,917	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	16,967	1,480	279	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,387	485	340	3.6
	AC	53,335	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	10,530	828	260	3.6
	AC	12,542	1,085	274	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,365	996	0	3.6
City Gate Ica	PE	12,017	762	127	3.7
	AC	154,191	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	583	98	1	3.4
City Gate Marcona	PE	758	82	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	110,488	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	33,249	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	20,842	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	104,318	NA	NA	NA
EGESUR	117,345	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,392	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	11,000	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	57,096	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	101,611	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	233,155	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Dario Angel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica