

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	403,160	20,612	13,995	47.8
Centro Operacional Chincha	77,188	5,546	2,455	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	198,113	15,317	0	41.8
<b>Total Distribuido</b>	678,461	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	17,261	1,539	273	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,586	455	365	3.6
	AC	50,341	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	12,509	990	256	3.5
	AC	13,455	1,131	258	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,497	934	0	3.5
City Gate Ica	PE	13,519	764	299	3.7
	AC	140,719	NA	NA	16.7
City Gate Nasca	PE	565	80	1	3.4
City Gate Marcona	PE	571	81	3	3.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	186,535	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	44,044	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	98,144	NA	NA	NA
EGESUR	99,969	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,460	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	13,094	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,982	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	79,631	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	227,435	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica