

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	436,985	23,476	3,123	47.7
Centro Operacional Chíncha	73,208	5,523	2,380	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	198,531	16,381	0	41.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>708,724</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	13,947	1,463	46	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	9,351	455	351	3.6
	AC	49,910	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	13,635	970	373	3.5
	AC	15,514	1,306	372	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,566	1,036	0	3.5
City Gate Ica	PE	14,234	782	352	3.7
	AC	118,338	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	576	81	2	3.4
City Gate Marcona	PE	799	78	1	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	200,001	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	55,237	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	14,085	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	101,681	NA	NA	NA
EGESUR	96,850	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,856	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,281	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,865	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	59,044	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	251,148	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica