

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	420,130	24,302	6,276	48.4
Centro Operacional Chíncha	70,195	4,652	2,266	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	199,308	15,420	0	41.6
<b>Total Distribuido</b>	689,633	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	13,183	1,530	0	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	8,864	431	326	3.6
	AC	48,148	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	14,995	1,053	342	3.7
	AC	17,653	1,587	342	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,311	1,313	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,168	774	446	3.7
	AC	157,420	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	571	77	2	3.4
City Gate Marcona	PE	993	79	1	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	189,756	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	32,475	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	89,537	NA	NA	NA
EGESUR	109,771	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,667	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,193	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,895	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	103,416	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	215,364	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica