

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

| Condiciones Operativas                      | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay                    | 401,677                             | 23,777                           | 7,324                            | 48.9                      |
| Centro Operacional Chincha                  | 63,459                              | 4,863                            | 920                              | NA                        |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 189,698                             | 15,593                           | 0                                | 41.8                      |
| <b>Total Distribuido</b>                    | 654,834                             | NA                               | NA                               | NA                        |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

| Condiciones Operativas            |    | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha         | PE | 12,851                              | 1,034                            | 262                              | 3.6                       |
| Centro Operacional Chincha        | PE | 8,997                               | 439                              | 342                              | 3.6                       |
|                                   | AC | 41,611                              | NA                               | NA                               | 17.7                      |
| Centro Operacional Pisco          | PE | 12,560                              | 1,033                            | 248                              | 3.8                       |
|                                   | AC | 12,560                              | 1,027                            | 248                              | 17.6                      |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0                                   | 0                                | 0                                | 0.0                       |
| Estación Distrito Ica             | PE | 9,509                               | 1,304                            | 0                                | 3.4                       |
| City Gate Ica                     | PE | 15,518                              | 764                              | 490                              | 3.7                       |
|                                   | AC | 160,540                             | NA                               | NA                               | 17.4                      |
| City Gate Nasca                   | PE | 528                                 | 80                               | 3                                | 3.4                       |
| City Gate Marcona                 | PE | 882                                 | 79                               | 1                                | 3.3                       |
| Troncal H-P <sup>4</sup>          | AC | 168,005                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| Ramal Nasca <sup>6</sup>          | AC | 43,924                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| Linepack <sup>5</sup>             | AC | 0                                   | NA                               | NA                               | NA                        |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Generadores Eléctricos</b>           |                                     |                                  |                                  |                           |
| EGASA                                   | 90,602                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| EGESUR                                  | 99,096                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Independientes &gt;30,000m3</b>      |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 42,443                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA                | 10,126                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| ACEROS AREQUIPA                         | 115,436                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| ELECTRODUNAS                            | 99,845                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                                     |                                  |                                  |                           |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 219,635                             | NA                               | NA                               | NA                        |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b>            |
|                                  |
| <b>Nombre: Víctor Delgado B.</b> |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Aprobado por:</b>          |
|                               |
| <b>Nombre: Dario Angel O.</b> |

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica