

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	379,815	22,336	10,796	49.2
Centro Operacional Chíncha	80,082	5,496	2,725	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	221,526	25,360	63	41.7
<b>Total Distribuido</b>	681,423	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	15,374	1,376	247	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	9,110	441	346	3.6
	AC	55,598	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	15,414	1,198	260	3.9
	AC	17,458	2,090	259	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,180	1,393	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,203	785	422	3.7
	AC	127,795	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	523	71	3	3.4
City Gate Marcona	PE	781	80	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	168,069	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	34,045	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	109,878	NA	NA	NA
EGESUR	111,648	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,653	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	11,378	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	114,038	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	99,971	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	200,510	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica