

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	374,045	28,332	10,745	48.9
Centro Operacional Chincha	151,034	9,216	2,981	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.4
<b>Total Distribuido</b>	525,079	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	20,495	1,560	425	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,627	466	342	3.6
	AC	120,912	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	17,135	1,225	469	3.9
	AC	19,654	1,442	480	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,517	1,652	245	3.5
City Gate Ica	PE	13,024	649	466	3.6
	AC	113,837	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	643	88	5	3.5
City Gate Marcona	PE	923	923	2	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	182,608	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	38,051	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,851	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,825	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,931	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	82,090	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	289,728	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica