

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	411,524	21,994	6,851	48.8
Centro Operacional Chíncha	68,834	5,713	2,325	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	173,583	16,095	0	41.7
<b>Total Distribuido</b>	653,941	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	9,641	1,097	0	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	7,877	403	291	3.6
	AC	51,316	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	10,422	944	131	3.9
	AC	10,764	970	123	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,673	1,431	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,557	777	529	3.7
	AC	143,686	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	523	73	4	3.4
City Gate Marcona	PE	789	83	0	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	164,690	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	42,944	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	11,476	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	97,507	NA	NA	NA
EGESUR	76,076	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,196	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,743	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	111,751	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	85,038	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	230,630	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica