

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	405,935	27,618	9,126	49.1
Centro Operacional Chincha	273,322	16,441	7,410	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	86,723	3,685	3,266	40.8
<b>Total Distribuido</b>	765,980	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	20,562	1,706	473	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	10,421	583	387	3.6
	AC	242,339	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,175	1,034	331	3.7
	AC	81,499	7,820	793	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,617	1,264	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,713	792	464	3.7
	AC	117,065	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	604	79	4	3.4
City Gate Marcona	PE	741	90	1	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	140,857	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	54,007	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	86,723	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37,215	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,010	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	93,632	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	87,204	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	480,539	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica