

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-may-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	486,672	34,214	9,913	49.4
Centro Operacional Chincha	220,142	12,325	3,845	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	87,219	3,700	3,315	40.4
<b>Total Distribuido</b>	794,033	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	21,381	1,616	501	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	10,282	463	368	3.6
	AC	188,479	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,610	1,159	261	3.9
	AC	106,399	9,204	583	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,173	1,302	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,519	785	405	3.7
	AC	87,707	NA	NA	17.5
City Gate Nasca	PE	573	79	4	3.5
City Gate Marcona	PE	1,024	91	2	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	187,492	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,066	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	16,109	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	87,219	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	33,107	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,397	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,988	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	53,783	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	465,539	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica