

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-Set-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	325,359	21,324	4,966	49.5
Centro Operacional Chincha	164,814	9,930	3,617	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.9
<b>Total Distribuido</b>	490,173	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	19,383	1,431	429	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	9,518	492	325	3.6
	AC	135,913	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,790	1,095	268	3.7
	AC	15,330	1,132	288	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,846	1,685	21	3.5
City Gate Ica	PE	13,300	666	478	3.6
	AC	123,734	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	596	78	4	3.3
City Gate Marcona	PE	899	689	0	3.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	176,343	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	45,909	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,832	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	11,402	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	123,109	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	89,154	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	60,156	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	245,908	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica