

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-Set-19

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	406,378	23,869	11,779	48.8
Centro Operacional Chinchá	141,099	8,347	2,592	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.4
<b>Total Distribuido</b>	<b>547,477</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chinchá	PE	3,580	525	0	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	12,364	657	438	3.6
	AC	125,155	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	6,284	660	53	3.7
	AC	6,810	677	114	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,569	1,404	0	3.5
City Gate Ica	PE	12,844	653	441	3.6
	AC	109,711	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	561	72	3	3.3
City Gate Marcona	PE	984	84	2	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	201,068	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	34,428	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	21,118	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,623	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	8,063	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,382	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,790	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	60,863	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	207,756	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica